

2024年度夏季の最大電力および最高気温の推移

- **中部エリアにおける今夏の一点最大電力需要は、8月5日に名古屋の気温が39.0度まで上昇した影響もあり、14時台に2,521万kWを記録。**（昨夏実績：2023年7月18日14時台2,465万kW）
- **広域予備率は、9月18日に、全国的に気温が想定以上に上昇し、電力需要が増加したこと等により、16時30分台にこの夏最小となる5.20%を記録。**（昨夏実績：2023年9月5日16時30分台 8.21%）

