

ニューシアへの登録情報

2020年10月12日

2020年10月度のニューシア登録に係る情報は以下のとおりです。

ニューシアホームページ: <http://www.nucia.jp/>

<ニューシア登録情報>

- ① 1号機 原子炉建屋地下1階における漏えい痕の確認
(2020年9月15日発生)
([2020年9月25日](#)ニューシア登録)
- ② 3, 4号機 可搬型注水ポンプ車B号機の吐出圧力計装ホースからの漏えい
(2020年7月20日発生)
([2020年10月12日](#)ニューシア登録)
- ③ 発電所敷地内(屋内(管理区域外))におけるけが人の発生
(2020年9月30日発生)
([2020年9月30日](#)お知らせ済み)
([2020年10月5日](#)ニューシア登録)

<ニューシア更新情報>

- ① 3, 4号機 非常用ディーゼル発電機補機周りのオリフィス逆取付け
(2020年5月15日発生)
([2020年9月29日](#)ニューシア更新)
- ② 3, 4号機 タンクローリーにおけるタンク安全装置(安全弁)の閉固着
(2018年8月23日発生)
([2020年9月29日](#)ニューシア更新)
- ③ 5号機 直結変圧器衝撃油圧リレいの作動
(2019年2月16日発生)
([2020年10月12日](#)ニューシア更新)

以上