

## 火災報知器の作動(非火災報)について

2023年8月9日

発生時の状況

2023年8月9日午前7時55分、1号機(廃止措置中)タービン建屋1階の放射線管理区域への入口付近(放射線管理区域外)において、火災報知器が作動しました。その後、午前9時30分にも同火災報知器が作動しました。どちらの作動時もただちに協力会社社員による現場確認をおこない、火災ではないことを確認しております。

火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、当該感知器を取り替えました。

以上