

発電所からのお知らせ

2015年7月14日

- 1, 2号機: 廃止措置中(第1段階)(2009年11月18日～)
「[浜岡原子力発電所 1, 2号機 廃止措置状況\(2014年度第4四半期\)](#)」をご覧ください。
 - 3号機: 施設定期検査中(2010年11月29日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
 - 4号機: 施設定期検査中(2012年1月25日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
 - 5号機: 施設定期検査中(2012年3月22日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
・2015年6月27日、5号機から緊急時対策支援システム※へのデータ伝送に異常が発生しました。原因調査の結果、通信をおこなうLANカードの故障と判明したため、7月7日に国へ報告をおこないました。なお、異常発生の日、6月28日に復旧操作によりデータ伝送を再開しました。
- ※緊急時対策支援システムは、原子力災害発生時に原子炉の状態の迅速な把握や的確な対応を図るため、国が設置しているシステムであり、そのために必要となるデータを事業者から国へ常時伝送しています。

以上